


检测报告

TESTING REPORT



青岛斯坦德检测股份有限公司
Qingdao Standard Testing Co.,Ltd.



扫描全能王 创建



171521342543



检测报告

报告编号 (No.): STD-20190909-046S

CX-29-JL04 D/2

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东森森矿业新材料有限公司		
委托地址	山东省临沂市罗庄区观天下花园 T5-2501		
联系人	殷齐超		
样品名称	水性火山泥	样品编号	20190909-042001
型号/批号	--	样品数量	500g
生产企业	山东森森矿业新材料有限公司	其他信息	--
以上信息由委托单位提供, 并对其真实性负责			
样品接收日期	2019/09/10	样品状态描述	包装完好
检测起止日期	2019/09/10-2019/09/17	检测类别	委托检测
检测项目	挥发性有机化合物含量、苯+甲苯+乙苯+二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属		
检测依据	GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量		
检测结论	依据委托方要求共检 4 项, 挥发性有机化合物含量、苯+甲苯+乙苯+二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属 4 项均符合 GB 18582-2008 要求, 检测结果见第 2 页检测结果汇总。		
备注	--		

检验检测专用章

签发日期: 2019/09/18



编制: 林光年

审核: 张淑芹

批准: 林光年



扫描全能王 创建



检测报告

报告编号 (No.): STD-20190909-046S

CX-29-JL04 D/2
第 2 页 共 3 页

检测结果汇总							
序号	检测项目	单位	检测结果	指标	检测结论	检测方法	备注
1	挥发性有机化合物含量	g/L	未检出 (<2)	≤120	符合	GB 18582-2008	--
2	苯+甲苯+乙苯+二甲苯总和	mg/kg	未检出 (<50)	≤300	符合	GB 18582-2008	--
3	游离甲醛	mg/kg	未检出 (<5)	≤100	符合	GB 18582-2008	--
可溶性重金属							
4	可溶性铅	mg/kg	未检出 (<5)	≤90	符合	GB 18582-2008	--
	可溶性镉	mg/kg	未检出 (<5)	≤75	符合	GB 18582-2008	--
	可溶性铬	mg/kg	未检出 (<5)	≤60	符合	GB 18582-2008	--
	可溶性汞	mg/kg	未检出 (<5)	≤60	符合	GB 18582-2008	--
试验说明: 1.检测设备 : ZY-242 电子天平、ZY-268 ICP-OES、ZY-273 紫外可见分光光度计、ZY-281 气相色谱仪、ZY-283 电子天平、ZY-312 电子天平等 2.其他信息 : 检测结果括号中的数据为方法检出限, 未检出表示检测结果低于方法检出限。							




扫描全能王 创建



检测报告

报告编号 (No.) : STD-20190909-046S

CX-29-JL04 D/2
第 3 页 共 3 页



报告结束

Standard
检测有限公司
Standard
Ltd.



扫描全能王 创建



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 售后：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdetest.com

注意事项

- 1.本报告未经编制、审核、批准签章，未加盖红色“检验检测专用章”及其骑缝章均无效。
- 2.检测结果仅对来样负责。
- 3.本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效。
- 4.对报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向测试单位提出，逾期不予受理。
- 5.本公司可将检测项目分包给取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并将该机构的检测数据、结果纳入自身的检测报告。

Testing Co

单位名称：青岛斯坦德检测股份有限公司

通讯地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场 B1-1、B1-3、C3 区域



扫描全能王 创建



青岛斯坦德检测股份有限公司 总机：4008065995

地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场B1-1、B1-3、C3区域 售后：0532-58668377 邮箱：stdard@stdard.com 网址：www.stdetest.com